

維持管理情報(平成31年度)

◎ 最終処分場(新処分場)

記録事項	4月		5月		6月		7月		8月		9月	
	項目	数量・結果	項目	数量・結果	項目	数量・結果	項目	数量・結果	項目	数量・結果	項目	数量・結果
一般廃棄物種類及び数量	① 不燃ごみ直接埋立	① 30.96 t	① 43.27 t	① 19.45 t	① 21.04 t	① 21.4 t	① 15.23 t					
	② 水処理汚泥	② t	② t	② t	② t	② t	② t					
	③ ガレキ、建設廃材以外の産業	③ t	③ t	③ t	③ t	③ t	③ t					
	④ その他	④ t	④ -12.09 t	④ t	④ -20.9 t	④ -10.3 t	④ t					
	計	30.96 t	31.18 t	19.45 t	0.14 t	11.1 t	15.23 t					
擁壁、えん堤その他の設備の点検	点検を行った日	毎日点検 異常なし	毎日点検 異常なし	毎日点検 異常なし	毎日点検 異常なし	毎日点検 異常なし	毎日点検 異常なし					
遮水工の点検	点検を行った日	毎日漏水検知機で点検 異常なし	毎日漏水検知機で点検 異常なし	毎日漏水検知機で点検 異常なし	毎日漏水検知機で点検 異常なし	毎日漏水検知機で点検 異常なし	毎日漏水検知機で点検 異常なし					
水質検査に関する事項は、別途記載												
水質の悪化が認められた場合の措置に関する事項												
調整池の点検に関する事項	点検を行った日	毎日点検 異常なし	毎日点検 異常なし	毎日点検 異常なし	毎日点検 異常なし	毎日点検 異常なし	毎日点検 異常なし					
浸出液処理設備の機能の状態の点検	点検を行った日	3、10、15、19、23日 異常なし	1、8、15、20、24、29日 異常なし	5、12、17、21、26日 異常なし	3、10、17、22、26、31日 異常なし	7、13、21、26、30日 異常なし	4、9、13、18、25日 異常なし					
残余の埋立容量の測定に関する事項												

※ 5月・7月・8月のマイナス表示は、破碎処理をし焼却施設へ持込んだため

記録事項	10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	項目	数量・結果	項目	数量・結果	項目	数量・結果	項目	数量・結果	項目	数量・結果	項目	数量・結果
一般廃棄物種類及び数量	① 不燃ごみ直接埋立	① 16.1 t	① 19.07 t	① 18.35 t	① 11.75 t	① 13.53 t	① 27.06 t					
	② 水処理汚泥	② t	② t	② t	② t	② t	② t					
	③ ガレキ、建設廃材以外の産業	③ t	③ t	③ t	③ t	③ t	③ t					
	④ その他	④ t	④ -10.72 t	④ t	④ -2.51 t	④ -19.78 t	④ -7.89 t					
	計	16.1 t	8.35 t	18.35 t	9.24 t	-6.25 t	19.17 t					
擁壁、えん堤その他の設備の点検	点検を行った日	毎日点検 異常なし	毎日点検 異常なし	毎日点検 異常なし	毎日点検 異常なし	毎日点検 異常なし	毎日点検 異常なし					
遮水工の点検	点検を行った日	毎日漏水検知機で点検 異常なし	毎日漏水検知機で点検 異常なし	毎日漏水検知機で点検 異常なし	毎日漏水検知機で点検 異常なし	毎日漏水検知機で点検 異常なし	毎日漏水検知機で点検 異常なし					
水質検査に関する事項は、別途記載												
水質の悪化が認められた場合の措置に関する事項												
調整池の点検に関する事項	点検を行った日	毎日点検 異常なし	毎日点検 異常なし	毎日点検 異常なし	毎日点検 異常なし	毎日点検 異常なし	毎日点検 異常なし					
浸出液処理設備の機能の状態の点検	点検を行った日	2、9、16、21、25、30日 異常なし	6、13、20、25、29日 異常なし	4、11、16、20、25、30日 異常なし	6、9、15、22、29日 異常なし	5、12、17、21、26日 異常なし	4、12、18、23、27日 異常なし					
残余の埋立容量の測定に関する事項												

※ 11月、1月～3月のマイナス表示は、破碎処理をし焼却施設へ持込んだため

維持管理情報(平成 31 年度)

◎ 一般廃棄物処理場(旧処分場)

記録事項	4月		5月		6月		7月		8月		9月		
	項目	数量・結果	項目	数量・結果	項目	数量・結果	項目	数量・結果	項目	数量・結果	項目	数量・結果	
廃棄物種類及び数量	埋立終了												
擁壁、えん堤その他の設備の点検	点検を行った日	毎日点検	異常なし										
水質検査に関する事項については、最終処分場(新処分場)に併設されている浸出水処理施設で浸出水の処理を行っている。													
水質の悪化が認められた場合の措置に関する事項													
調整池の点検に関する事項	点検を行った日	毎日点検	異常なし										
浸出液処理設備の機能の状態の点検	点検を行った日	最終処分場と同じ	異常なし										
残余の埋立容量の測定に関する事項													

記録事項	10月		11月		12月		1月		2月		3月		
	項目	数量・結果	項目	数量・結果	項目	数量・結果	項目	数量・結果	項目	数量・結果	項目	数量・結果	
廃棄物種類及び数量	埋立終了												
擁壁、えん堤その他の設備の点検	点検を行った日	毎日点検	異常なし										
水質検査に関する事項については、最終処分場(新処分場)に併設されている浸出水処理施設で浸出水の処理を行っている。													
水質の悪化が認められた場合の措置に関する事項													
調整池の点検に関する事項	点検を行った日	毎日点検	異常なし										
浸出液処理設備の機能の状態の点検	点検を行った日	最終処分場と同じ	異常なし										
残余の埋立容量の測定に関する事項													

維持管理情報(平成 31 年度)

◎ 最終処分場

水質検査に関する事項		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
採水日		4日	8日	5日	3日	7日	5日	2日	6日	4日	6日	5日	4日	
結果が得られた日		10日	15日	12日	10日	14日	11日	9日	13日	11日	15日	13日	11日	
地下水採水場所		処分場周辺2箇所												
地下水	上流側	電気伝導率	27ms/m	27ms/m	25ms/m	24ms/m	27ms/m	24ms/m	23ms/m	22ms/m	22ms/m	22ms/m	24ms/m	24ms/m
		塩化物イオン	50mg/L	52mg/L	51mg/L	46mg/L	53mg/L	42mg/L	42mg/L	39mg/L	39mg/L	40mg/L	42mg/L	46mg/L
	下流側	電気伝導率	30ms/m	30ms/m	30ms/m	23ms/m	27ms/m	26ms/m	24ms/m	21ms/m	25ms/m	26ms/m	27ms/m	28ms/m
		塩化物イオン	16mg/L	17mg/L	16mg/L	12mg/L	18mg/L	14mg/L	13mg/L	12mg/L	16mg/L	15mg/L	16mg/L	16mg/L
放流水採水場所		消毒槽												
放流水	水素イオン濃度(pH)		7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.7	7.6	7.6	7.2	7.3	7.4	7.2
	生物化学的酸素要求量		<0.5mg/L											
	浮遊物質		<0.5mg/L											
	科学的酸素要求量		4.4mg/L	4.8mg/L	4.9mg/L	7.3mg/L	5.6mg/L	4.5mg/L	6.0mg/L	5.3mg/L	5.6mg/L	5.0mg/L	4.7mg/L	4.7mg/L
	窒素含有量		1.30mg/L	0.81mg/L	0.97mg/L	1.80mg/L	1.10mg/L	2.60mg/L	0.92mg/L	0.74mg/L	0.71mg/L	0.94mg/L	0.83mg/L	0.87mg/L

●一般廃棄物処理場(旧処分場)については、埋立終了しており、浸出水(旧処分場・新処分場)については、浸出水処理施設で処理を行っている

◎ 焼却施設

ばい煙測定	採取場所	集塵機出口		集塵機出口	
	採取月日	令和元年5月24日		令和2年2月6日	
	結果が得られた月日	令和元年5月31日		令和2年2月17日	
	ばいじん濃度	測定値	0.14g/m ³ N	測定値	0.17g/m ³ N
		基準値	0.25g/m ³ N	基準値	0.25g/m ³ N
	硫酸化物量	測定値	0.66m ³ N/h	測定値	0.07m ³ N/h
		基準値	31.91m ³ N/h	基準値	26.58m ³ N/h
	窒素酸化物濃度	測定値	94ppm	測定値	110ppm
		基準値	250ppm	基準値	250ppm
	塩化水素濃度	測定値	360mg/m ³ N	測定値	50mg/m ³ N
基準値		700mg/m ³ N	基準値	700mg/m ³ N	

ダイオキシン測定	採取場所	集塵機出口	
	採取月日	令和元年5月24日	
	結果が得られた月日	令和元年6月28日	
	ダイオキシン類	測定値	2.1 ng-TEQ/m ³ N
基準値		10.0 ng-TEQ/m ⁴ N	